



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, 2009-03-30

DROŚ.G-75200/5/09

/za dowodem doręczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 32, art. 33, i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 228, poz.1947, Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz.1780) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego dnia 18.02.2009 r.,

o r z e k a s i ę

1. Zatwierdzić „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu badawczego oraz studni nr K-IX ujmującej wody z utworów paleoceńsko-mastrychckich na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. przy ul. Sportowej 29”
w miejscowości: KWIDZYN ; powiat: Kwidzyn ; woj. pomorskie
z uwarunkowaniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzji.

Podstawowe założenia projektu:

Zadaniem jest wykonanie badań otworem małośrednicowym a w przypadku stwierdzenia pozytywnych wyników wykonanie otworu nr K-IX z utworów paleoceńsko –mastrychckich na terenie ujęcia komunalnego przy ul. Sportowej 29 w Kwidzynie.

Przewiduje się:


- 1) otwór badawczy
 - ♦ wykonanie otworu do głębokości 180,0 m o średnicy początkowej 311 mm i końcowej 143 mm,
 - ♦ badanie wodonośności i jakości wody,
- 2) otwór studzienny K-IX
 - ♦ wykonanie otworu rozpoznawczego do głębokości 238,0 m o średnicy początkowej 445 mm i końcowej 325 mm,
 - ♦ zabudowę filtra stalowego, szczelinowego o średnicy 170 mm, długości 90,0 m,
 - ♦ przeprowadzenie pompowania pomiarowego, na trzech poziomach dynamicznych, w czasie 75 h z jednoczesną obserwacją zwierciadła wody w studni nr K-VIII,
 - ♦ badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.
2. Analizy wody powinny odpowiadać bakteriologicznemu i fizykochemicznemu zakresowi określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z uwzględnieniem określenia zawartości boru oraz fluorków z uwagi na podwyższony ich poziom w wodzie z utworów paleoceńsko - mastrychckich w tym rejonie.

3. Otwór należy wytyczyć geodezyjnie i zaniwelować w dowiązaniu do państwowego układu geodezyjnego.
4. Wyniki badań i robót geologicznych otworu należy opracować w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego wydajność eksploatacyjną otworu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 pgg i § 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673) i przedłożyć w czterech egzemplarzach bezzwłocznie, jednak nie później niż 6 miesięcy od zakończenia prac terenowych.
5. Zwraca się uwagę, że przed rozpoczęciem wiercenia otworów wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia planu ruchu.
6. Zgodnie z art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie Strony.

Decyzja traci ważność, jeżeli w terminie 18 miesięcy, od zatwierdzenia projektu, nie zostanie rozpoczęta realizacja prac.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Należną opłatę skarbową w wysokości 10,0 zł wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska w Banku Millennium S.A. Gdańsk nr 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) w dniu 06.03.2009 r.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Kajetani Lipiński
Kajetani Lipiński
GEOLOG WOJEWÓDZKI

O t r z y m u j ą :

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. + 1 egz. proj.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29
2. a/a/TK

do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie + 1 egz. proj.
Wydział Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19
2. Państwowy Instytut Geologiczny - CAG + 1 egz. proj.
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
3. Okręgowy Urząd Górniczy
61-016 Poznań, ul. Gdyńska 45
4. WAG-13918/09 + 1 egz. proj.